

Pravidelná údržba podpoří dlouhou životnost větrací jednotky Futura

Publikováno 03. 05. 2023

O rekuperační jednotce Jablotron Futura říkáme, že je plícemi vašeho

domova. Zajišťuje vám trvalý přísun čerstvého vzduchu do domu, a

přitom efektivně využívá teplo a snižuje náklady na energie. Aby větrací

jednotka dlouhodobě využívala svého plného potenciálu, je potřebné ji

dopřát pravidelnou údržbu.

Nemusíte se ničeho obávat. Jednotku Futura jsme navrhli tak, aby její

údržba a servis byly velmi jednoduché. Naši proškolení montážní

partneři mají dostatečné znalosti a zkušenosti, aby jednotku důkladně

zkontrolovali a dle potřeby vyčistili.

V tomto článku se zaměříme na **důležitost pravidelného servisu** a

ukážeme vám, jak **snadno a rychle** je možné zajistit **dlouhou**

životnost jednotky a zdravé vnitřní prostředí.



Jak často a kolik stojí

Nejdůležitější součástí údržby je výměna filtrů, kterou provádíte sami dle

indikace jednotky. O výměně filtrů a jejich ceně jsme obsáhle psali v

jednom z předchozích článků [zde](#).

Naopak pravidelná servisní prohlídka má přesně stanovený interval —

jednou ročně. Doporučujeme také využít možnost, že vám váš montážní

partner současně dodá roční sadu filtrů, jejichž počet se může lišit v

závislosti na lokalitě, ve které bydlíte.

Cenu prohlídky si stanovuje sám montážní partner. Námi doporučená

orientační cena se pohybuje v pásmu 1.500-2.000,-Kč bez DPH, mj. dle

vzdálenosti partnera od vašeho bydliště. V ceně servisní prohlídky není

zahrnuta cena za dodání filtrů.

Co obsahuje

1. Vyčistění prostoru filtrů

Komory filtrů nejsou hermeticky těsné. I při pravidelné výměně filtrů a

právě při jejich výměně se může velmi malá část nečistot dostat za filtry,

což je naprosto přirozený jev. Proto je potřeba tento prostor jednou

ročně zbavit usazujících se nečistot.

2. Otevření servisních otvorů, kontrola stavu

rekuperačního výměníku

Jednotka je vybavena funkcí automatického čištění rekuperačního

výměníku, čímž udržuje výměník ve skvělém stavu a zjednodušuje

pravidelnou údržbu. Zejména není nutné samotný výměník vymývat

nebo vyplachovat. Montážní partner provádí vizuální kontrolu výměníku,

která je spojená s případným odstraněním nečistot, zejména drah

pohyblivých klapek výměníku a vstupních otvorů výměníku.



Obr. č. 1: Rekuperační výměník



Obr. č. 2: Rekuperační výměník

-

-

3. Kontrola ventilátorů

4. Kontrola elektroinstalace

Dotažení svorek na napájecí desce, kontrola kontaktů a kontrola

zapojení periferií.

5. Kontrola odvodu kondenzátu a případné vyčistění

nečistot

6. Kontrola systému rozvodů,

zejména plné otevření všech koncových ventilů a stavu fasádních boxů.

7. Volitelné – výměna filtrů dle stavu jejich zanesení

Signalizaci pro výměnu filtrů uvidíte na jednotce, na ovladači a v mobilní

aplikaci MyJABLOTRON. Životnost filtrů je dána prašností prostředí, kde

bydlíte. Obecně lze čekat, že filtry bude potřeba vyměnit jednou za 2-6

měsíců.

8. Kontrola a případná změna nastavení vzduchových

množství na jednotce a v jednotlivých místnostech

Dle přání zákazníka, změny nastavení je však nezbytné provádět s

novými filtry.



Obr. č. 3: Výměna filtrů



Obr. č. 4: Výměna filtrů

Díky pravidelnému ročnímu servisu si můžete být jistí, že vaše jednotka

bude fungovat bezvadně s minimálním rizikem poruch. Jako bonus

získáte při dodržování pravidelného servisu prodlouženou záruku na pět

let, dle našich záručních podmínek.
